RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Délégation départementale de Loir-et-Cher
Département santé environnementale et déterminants de santé

PRÉFET DE LOIR-ET-CHER
Liberté Égalité Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par :

Betty BLAUMEISER
Tél: 02 38 77 34 75

Destinataire(s)

MONSIEUR - SUEZ - LYONNAISE DES EAUX - VENDOME
MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP DE PEZOU-LOIR-REVEILLON
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE LIGNIERES

La synthèse annuelle de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant : https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

SIAEP DE PEZOU-LOIR-REVEILLON

Prélèvement	**00113072**	**Commune**	**LIGNIERES**
Unité de gestion	0032 SIAEP DE PEZOU-LOIR-REVEILLON	**Prélevé le :**	**jeudi 23 avril 2026 à 09h55**
Installation	UDI 000580 PEZOU	**par :**	LAB
Point de surveillance	S 0000000938 LE BOURG	**Type visite :**	AA
Localisation exacte	ROBINET SALLE DE PAUSE MAIRIE		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	14,5	°C				25,00
pH	7,5	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,05	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,09	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : APCN — Code SISE de l'analyse : 00124568 — Référence laboratoire : 2603078348-APCN00124568

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	25,6	°f				
Titre hydrotimétrique	26,0	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	23,5	mg/L				250,00
Sulfates	57,5	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,010	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,010	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	0,51	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	<0,30	mg(C)/L				2,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	27	µg/L				200,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,0069	mg(Cu)/L		2,00		1,00
Nickel	0,8	µg/L		20,00		
Plomb	0,5	µg/L		10,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00113072)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Blois, le 31 juillet 2026

Pour le Préfet,
Pour la directrice départementale,
L'ingénieure d'études sanitaires

signé :

Anaïs CHUNLEAU